

Naručilac: Skupština Crne Gore
Broj: 00-56/17-47/2
Mjesto i datum: Podgorica, 28. avgust 2017. godine

Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 i 28/15), u postupku odlučivanja o izboru najpovoljnije ponude po Zahtjevu za dostavljanje ponude broj: 00-56/17-47 od 15. avgusta 2017. godine u postupku zaključivanja drugog godišnjeg ugovora javne nabavke za nabavku usluga održavanja opreme Data centra i mrežne infrastrukture Skupštine Crne Gore, a na osnovu zaključenog Okvirnog sporazuma broj 00-56/16-66/10 od 15.09.2016. godine, ovlašćeno lice Skupštine Crne Gore donosi

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude

U postupku javne nabavke zaključivanja drugog godišnjeg ugovora, po Zahtjevu za dostavljanje ponude broj: 00-56/17-47 od 15. avgusta 2017. godine, na osnovu zaključenog Okvirnog sporazuma broj 00-56/16-66/10 od 15.09.2016. godine za nabavku usluga održavanja opreme Data centra i mrežne infrastrukture Skupštine Crne Gore:

- 1. Ponuda ponuđača „SIMES INŽENJERING“ d.o.o. Podgorica je ispravna i najpovoljnija**

Obrazloženje

Skupština Crne Gore je zaključila Okvirni sporazum broj 00-56/16-66/10 od 15.09.2016. godine za nabavku usluga održavanja opreme Data centra i mrežne infrastrukture Skupštine Crne Gore, na period od dvije godine, sa ponuđačem „SIMES INŽENJERING“ d.o.o. Podgorica, a na osnovu prethodno sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke, po Tenderskoj dokumentaciji broj 00-56/16-66/2 od 20.07.2016. godine.

Procijenjena vrijednost javne nabavke na godišnjem nivou iznosi 27.000,00€ tj. za traženi period od dvije godine iznosi 54.000,00 €.

Period od dvije godine počinje da teče od dana potpisivanja prvog Ugovora za nabavku usluga održavanja opreme Data centra i mrežne infrastrukture Skupštine Crne Gore.

Prvi godišnji Ugovor za nabavku za nabavku usluga održavanja opreme Data centra i mrežne infrastrukture Skupštine Crne Gore zaključen je dana 15. septembra 2016. godine, sa ugovorenom vrijednošću od 26,999.91 € sa PDV-om.

Naručilac je uputio Zahtjev broj 00-56/17-47 za dostavljanje ponude za zaključivanje drugog godišnjeg ugovora ponuđaču „SIMES INŽENJERING” d.o.o. Podgorica, 15. avgusta 2017. godine.

Naručilac je Zahtjevom precizirao da je neophodno da ponuđač dostavi ponudu u skladu sa uslovima utvrđenim Okvirnim sporazumom:

Tehnička specifikacija:

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	Usluge održavanje opreme Data centra i mrežne infrastrukture Skupštine Crne Gore	<p>Pod uslugom održavanja opreme Data centra i mrežne infrastrukture Skupštine Crne Gore, se podrazumijeva održavanje sledece opreme:</p> <p>Termotehničke instalacije <u>CLIMAVENETA-AXU 10 / BRE 014m, 2 kom sa pratećom opremom</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mjesečni pregled instalacija: <ul style="list-style-type: none"> • čišćenje filtera • provjera radnih parametara na spoljašnjim i unutrašnjim jedinicama ➤ Šestomjesečni pregled instalacija: <ul style="list-style-type: none"> • provjera pritiska u instalaciji • provjera stabilnosti spoljnih nosača opreme • dezinfekcija I dezinfekcija sistema predviđenim sredstvima; ➤ Ostale intervencije: <ul style="list-style-type: none"> • otklanjanje manjih problema (curenja, dopuna sistema i sl.) • eventualna zamjena djelova – zavisno od vrste kvara i oštećenja <p>Elektro instalacije jake struje</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mjesečni pregled instalacija: <ul style="list-style-type: none"> • Preventivni pregledi i provjera funkcionalne ispravnosti svih elemenata elektro energetske 	mjesečni paušal	12

razvodnih ormara uključujući provjeru spojeva kontakata unutar razvodnih ormara, provjera instalacija i njene funkcionalnosti i otklanjanje uočenih nedostataka,

- Kontrola unutrašnjih instalacija utičnica i njihovo dovođenje u ispravno stanje.
- Izrada specifikacije rezervnih djelova (sijalice, prigušnice, prekidači, osigurači, transformatori, svetiljke, utičnice), i zamjena istih .
- Kontrola ispravnosti napajanja objekta električnom energijom i otklanjanje uočenih nedostataka,

Sistem Video nadzora

AXIS-M3004-V, 21 kom

AXIS-M3024-LVE, 7 kom

Milestone – Xprotect-Profesional

- Mjesečni pregled instalacija:
 - Kontrola ispravnosti svih kamera i njihova komunikacija sa serverom za video nadzor,
 - Provjera perioda za koji postoji snimljeni video materijal,
 - Provjera svih parametara servera za video nadzor (vrijeme, podešavanje parametara snimanja i sl)
 - Ažuriranje softvera za video nadzor i obezbjedjenje godišnje podrške za softver i sve kamere (SUP licence).
 - Eventualno čišćenje i odprašivanje svih komponenti sistema,
 - Eventualno podešavanje kamera
 - Provjera funkcionalnosti elektro-napajanja opreme.

Sistem Kontrole pristupa

SPICA

- Mjesečni pregled instalacija:
 - Kontrola ispravnosti svih kontrolera za kontrolu pristupa i njihova komunikacija sa serverom za kontrolu pristupa,
 - Provjera rada čitača kartica, magnetnih kontakata, tastera,
 - Provjera svih parametara servera za kontrolu pristupa,
 - Eventualno čišćenje i odprašivanje svih komponenti sistema,
 - Provjera funkcionalnosti elektro-napajanja opreme.

Sistem detekcije, dojave i gašenja požara

SIEMENS-XC1005-A, SIEEX-Battery bottle i ostala prateća oprema

- Mjesečni pregled instalacija:
 - kontrolni pregled ispravnosti mikroprocesorske jedinice sa čišćenjem, podešavanjem i ispitivanjem svih elemenata sistema,
 - Izvođač se obavezuje da jednom u 6 mjeseci izvrši testiranje i pobudjivanje svih rucnih javljaca i optickih detektora i izvrsnih funkcija sistema za detekciju, dojavu i gašenje požara, uz izdavanje odgovarajućeg atesta o ispravnosti instalacije za dojavu pozara,
 - Provjera pritiska u inergen instalaciji
 - Provjera stanja mlaznica inergen sistema
 - Provjera stanja cjevovoda inergen sistema
 - Eventualno čišćenje i odprašivanje svih komponenti sistema,
 - Provjera funkcionalnosti elektro-napajanja opreme.

Dizel električni agregati

OLYMPIAN-GEP55-3 sa pratećom opremom

OLYMPIAN-GEP150-1 sa pratećom opremom

- mjesečni pregled prema preporuci proizvođača;
- godišnje servisiranje agregata uz izradu izvještaja o SOS nalazi;
- izrada godišnjeg izvještaja o stanju agregata pojedinačno i preporuke;

Uredaji za besprekidno napajanje – UPS

UPS EATON – EDX30K4EBI- Eaton E Series DX 400

V 30kV sa pratećom opremom

- mjesečni pregled;
 - Vizuelni pregled instalacija UPS-a,
 - Provjera-verifikacija da je okruženje UPS-a u okviru dozvoljenih specifikacija,
 - Provjera UPS 'event log'-a: da li ima prijavljenih alarma i snimanje ovog 'log'-a,
 - Vizuelna inspekcija stanja baterijskog seta,
- Tromjesečni pregled :
 - Provjera unutrašnjosti UPS-a, naponskih kablova i ožicenja od eventualnih fizickih oštećenja,

- Provjera-verifikacija ispravnosti rada ventilatora,
- Provjera postojanja korozije i curenje elektrolita,
- Provjera ispravnosti prebacivanja na baterijski rad,
- Brisanje prašine iz UPS-a,

IP mrežni sistem

Rack ormari TRITON-RMA800, 3 kom sa pratećom opremom

firewall ASA 5510, kom 2

switch WS-C3850-12S-S Cisco Catalyst, 2 kom sa pratećom opremom

switch WS-C2960X-24PS-L Catalyst 2960-X24 GigE PoE 370W 4x 1G SFP LAN Base, 2 kom sa pratećom opremom

switch WS-C2960X-48FPS-L Catalyst 2960-X48 GigE PoE 740W 4x 1G SFP LAN Base, 7 kom sa pratećom opremom

UTM firewall, FG-100D-BDL, sa pratećim softwerom i opremom

Server 719064-B21 HP DL380 Gen9 8SFF CTO Server, kom 3 sa pratećom opremom

Storage E7WOOA - HP MSA 1040 2Prt FC DC SFF Strg, sa pratećom opremom

WIFI kontroler Cisco WLC 2504 sa pratećom opremom uključujući 25 kom. Cisco AP 1702i

➤ mjesečni pregled;

- Provjera dostupnosti svih mrežnih uređaja i SSH/Web konekcije do uređaja;
- Odgovor na zahtjeve korisnika vezana za promjenu parametara na mrežnim uređajima;
- Vizuelnu provjeru stanja i signalizacije uređaja;
- Provjeru stanja kablova koji su povezani na uređaje
- Povezivanje na uređaje (SSH ili Web) i download-backup konfiguracija

Virtuelni sistem (VMWare)

Virtualization software Vmware

➤ mjesečni pregled;

- Vizuelna provjeru Servera/Storage-a, svjetlosna signalizacija, stanje povezanih kablova;
- Konekcija na sistem (Vsphere client): Status RAM memorije, Procesora, Diskovnog prostora
- Odgovor na zahtjeve korisnika, koji

		<p>se odnose na promjenu konfigurisanih parametara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dodavanje novih virtuelnih switcheva, promjena RAM/CPU/HDD i slicnih parametara <p>Backup sistem</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ mjesečni pregled; <ul style="list-style-type: none"> • Vizuelna provjera Sistema (signalizacija, stanje povezanih kablova) • Provjera konfigurisanih parametara • Provjera resursa (CPU/RAM/HDD) • Provjeru realizacije backup plana u period od poslednje provjere do trenutne. <p>Active Directory sistem</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ mjesečni pregled; <ul style="list-style-type: none"> • Provjera funkcionalnosti DHCP servera, sa analizom opterećenja mrežnih opsega • Provjera funkcionalnosti DNS servisa • Provjera konfigurisanih parametara • Provjera resursa (CPU/RAM/HDD) • Provjera konfigurisanih polisa za menadžment korisnika <p>Ostale usluge</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ažuriranje projektne dokumentacije, shodno eventualnim izmjenama ➤ Savjetodavne usluge ➤ Izvještaj o urađenim kontrolama i svim gore navedenim aktivnostima <p>Ponuđač je obavezan održavati u funkcionalnom stanju, gore opisanu opremu koja čini informacijski sistem Skupštine. Nabavku neophodnih rezervnih dijelova vrši Naručilac.</p> <p>Odziv na zahtjev naručioca ne smije biti duži od 2 h.</p>	
--	--	---	--

1. Procijenjena vrijednost javne nabavke za drugi godišnji ugovor: 27.000,00€ redni broj u Planu javnih nabavki 43 , konto odnosno budžetska pozicija 4153.
2. Rok i mjesto izvršenja ugovora:

Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključenja ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora su objekti i poslovne prostorije Skupštine Crne Gore i to: Zgrada Skupštine Crne Gore, Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 10, Prostorije Skupštine Crne Gore, Podgorica, Novaka Miloševa 8 i Vuka Karadžića broj 2.

U skladu sa članom 84 Zakona o javnim nabavkama, ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om. U ponudenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponudenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom. Ponuđena cijena piše se brojkama.

Ponuđač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 5 % od ukupne vrijednosti Ugovora.

Ponuđač „SIMES INŽENJERING” d.o.o. Podgorica, dostavio je svoju ponudu 17. avgusta 2017. godine, u roku utvrđenom Zahtjevom.

U svojoj ponudi, ponuđač „SIMES INŽENJERING” d.o.o. Podgorica je naveo:

Ukupna vrijednost ponude iznosi 26.999,91€, slovima:

Dvadesetšesthiljadadevetstotinadevedesetdeveteura i dvadesetjedan cent.

Rok izvršenja ugovora je: Godinu dana od dana zaključivanja ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora je: Objekti i poslovne jedinice Skupštine Crne Gore i to: Zgrada Skupštine Crne Gore, Podgorica, Bulvear Svetog Petra Cetinjskog broj 10, Prostorije Skupštine Crne Gore, Podgorica, Novaka Miloševa 8 i Vuka Karadžića broj 2.

Rok plaćanja je: 30 dana od ispostavljanja fakture za izvršene usluge.

Način plaćanja: Virmanski

Period važenja ponude: 90 dana od roka za dostavljanje ponuda.

Ponuda ponuđača „SIMES INŽENJERING” d.o.o. Podgorica je u svemu u skladu sa Zahtjevom broj 00-56/17-47 za dostavljanje ponude za zaključivanje drugog godišnjeg ugovora, pa je o svemu prednje navedenom odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu

Ponuđač može izjaviti žalbu protiv ovog rješenja Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom.

Žalbom se može pobijati: postupak prijema ponuda, postupak javnog otvaranja ponuda, sadržaj i način dostavljanja zapisnika o javnom otvaranju ponuda, postupak pregleda, ocjene, upoređivanja i vrednovanja ponuda i/ili zakonitost ovog rješenja.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za ponuđače iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

Ovlašćeno lice naručioca Aleksandar Jovičević, generalni sekretar

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis ovlašćenog lica)

