

Skupština Crne Gore  
Broj : 00-56/15-66/6  
Podgorica, 18.12.2015 godine

Skupština Crne Gore je 17.12.2015.godine dobila Zahtjev za pojašnjenje Tenderske dokumentacije broj 00-56/15-66/1 od 16.12.2015.godine za nabavku tekućeg održavanja građevinskih objekata, u pisanoj formi, putem e-maila sljedeće sadržine:

*“Molimo Vas za sljedeća pojašnjenja tenderske dokumentacije po pozivu br.00-56/15-66/1 za postupak javne nabavke šopingom za nabavku tekućeg održavanja građevinskih objekata:*

- 1. Koji su modeli klima uređaja čije se premještanje traži?*
- 2. Da li se klima uređaji premještaju iz iste prostorije na drugo mjesto u prostoriji ili iz neke druge prostorije u ovu?*
- 3. Koliko su udaljene spoljne jedinice klima od Inovih lokacija na kojima će biti unutrašnje jedinice klima? Molimo Vas za ovu informaciju u metrima.*
- 4. Koje su karakteristike traženog antistatic poda? Da li pod mora biti urađen od modularnih ploča, koliko cm treba da bude podignut i sl?*
- 5. Da li je garancija ponude naophodna s obzirom na to da se radi o nabavci čija je procijenjena vrijednost manja od 30.000,00 EUR?”*

Povodom pristiglog Zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, Naručilac je dao odgovor na traženo pojašnjenje:

**Pitanje: Koji su modeli klima uređaja čije se premještanje traži?**

Odgovor: Riječ je o parapetnim klima uređajima, Fujitsu inverter.

**Pitanje: Da li se klima uređaji premještaju iz iste prostorije na drugo mjesto u prostoriji ili iz neke druge prostorije u ovu?**

Odgovor: Jedan klima uređaj se nalazi u istoj, a drugi u prostoriji do. Spoljne jedinice klima uređaja ostaju na istim pozicijama.

**Pitanje: Koliko su udaljene spoljne jedinice klima od novih lokacija na kojima će biti unutrašnje jedinice klima? Molimo Vas za ovu informaciju u metrima**

Odgovor: Maksimalna dužina cijevi za povezivanje klima uređaja je 7 m (po klima uređaju).

**Pitanje: Koje su karakteristike traženog antistatic poda? Da li pod mora biti urađen od modularnih ploča, koliko cm treba da bude podignut i sl?**

Odgovor: Pod duplim podom se podrazumijeva (isporuka i montaža) podnih ploča sa PVC antistatik oblogom, na stubićima visine do 30 cm. Dimenzija ploča 600 x 600mm, debljina 36mm, sa elektroprovodljivim obodnim trakama od PVC a. Potkonstrukciju čine čelični galvanizovani stubići visine 300 mm koji imaju mogućnost regulacije visine. Sa gornje strane

ploča ima fabrički apliciranu oblogu od elektroprovodljivog PVC, a sa donje strane ploča ima čelični lim. Na gornju stranu stubića postavljaju se plastične elektroprovodljive podloške, a stubići se lijepe jednokomponentnim lijepkom na poliuretanskoj osnovi na postojeći pod, prethodno očišćen i grundiran protivprašnim premazom. Po obodu prostorije, na mestu spoja duplih ploča sa obodnim zidovima, postavlja se samolepljiva dihtung traka debljine 5mm za apsorbovanje horizontalnih sila na spoju. Svaka ploča duplog poda se u eksploataciji može podizati radi intervencije u prostoru ispod ploča duplog poda i lakšem pristupu instalacijama. Nosivost po standardu SR 12825 iznosi 2A (3kN) (tačkasto opterećenje).

**Pitanje: Da li je garancija ponude neophodna s obzirom na to da se radi o nabavci čija je procijenjena vrijednost manja od 30.000,00 EUR?**

Odgovor: Garancija ponude je tražena Tenderskom dokumentacijom broj 00-56/15-66/1 od 16.12.2015.godine za nabavku tekućeg održavanja građevinskih objekata, pa je samim tim i neophodna. Takođe, članom 57 Zakona o javnim nabavkama je predviđeno da :

*“Naručilac može pozivom za javno nadmetanje, odnosno pozivom za nadmetanje da utvrdi obavezu dostavljanja garancije ponude u cilju zaštite od neozbiljnih ponuda, garanciju za dobro izvršenje ugovora, garanciju za avansno plaćanje i drugu garanciju, radi zaštite od kršenja ugovora o javnoj nabavci.*

*Naručilac je dužan da za javne nabavke procijenjene vrijednosti preko 30.000,00 EUR-a pozivom za javno nadmetanje, odnosno pozivom za nadmetanje utvrdi obavezu dostavljanja garancije ponude u cilju zaštite od neozbiljnih ponuda, garanciju za dobro izvršenje ugovora, garancije za avansno plaćanje ili druge garancije, radi zaštite od kršenja ugovora o javnoj nabavci, prije zaključivanja ugovora”.*

Službenik za javne nabavke

Marija Vulić  
